

Ágregat grzewczy
elektryczny AGE-1-3
3,0kW ; 3-f ; 400V

YDYžo 3×1,5mm²

YDYžo 5×2,5mm²

Skrzynka sterownicza
wentylatorów z zabezp.
termicznymi

GARAŻ 1-stanowiskowy

Ágregat grzewczy
elektryczny AGE-1-3
3,0kW ; 3-f ; 400V

RW 2

YDYžo 5×2,5mm²

GARAŻ 2 - stanowiskowy

P.P.-B. „PROBUD” w Koninie

BUDOWA	Baza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych – budynek garażu	INWESTOR:	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp.z o.o. w Sompólnie
OBIEKT	Przebudowa bazy PUK Garaż	Branka	Elektrycz.
TREŚĆ RYS.	Rzut przyziemia – instalacja ogrzewania elektrycznego	Nr zlec.	Z-1/2003
Projektował	mgr inż. J. Stachurski GP 7342/79/94	Skala	Nr rys e/06
Sprawdził			
Kier. Zakł.	inż. Roman Urbaniak		