



Przy skrzyżowaniach rur kanalizacyjnych i wodociagowych w odległości mniejszej niż 40 cm, konieczne jest stosowanie rur osłonowych na głębiej położonej rurze



1. Zasuwa gwintowana dn 25nr kat. 4000 ze skrzynkąliczną i obudową - Hawle
2. Opaska do nawiercania Haku nr kat. 5250 Dn 40/1" - Hawle

Rzedna terenu	99,50	99,50	1,36	98,14	1,60	101,35	102,95	96,00
Rzedna osi rurociągu	97,40	97,50	2,10	97,40	1,36	98,14	101,35	96,00
Zagłębienie rurociągu								
Spadki, materiał, dł. rury	dn25-PE	dn25-PE	i=2%	dn25-PE	i=5,5%			
Odległości między węzłami	37,0 m	37,0 m		59,0 m				
Hektometry								



0 +00

Nazwa obiektu:	Park rekreacyjny z placem zabaw, urządzeniami sport. i infrastr. towarzyszącą			
Nazwa zadania inwestycyjnego:	Budowa parku rekreacyjnego z placem zabaw oraz rewitalizacja zabytkowego XIX wiecznego parku w Mąkolnie			
Adres obiektu:	Mąkolono, gm. Sompolno (działka nr 180/1; 179; 190/2)			
Nazwa rysunku:	Przylącze wodociągowe			
Projektant:	Imię i nazwisko <b>mgr inż. Andrzej Kulesa</b>	Specjalność i nr uprawn. Instalacyjna WKP0271POOS04	Podpis	Data 03-2010
				Skala 1:100
				Nr rys. 7.