

Rzedna terenu	99,50	99,50	102,95
Rzedna osi rurociągu	97,40	98,14	101,35
Zagłębienie rurociagu	2,10	1,36	1,60
Spadki,materiał,dł. rury	i=2% dn25–PE	i=5,5% dn25–PE	
Odległości między węzłami	0,00 — 37,0 m	37,00 — 59,0 m	96,00
Hektometry			

0 +00

Przy skrzyżowaniach rur kanalizacyjnych i wodociagowych w odległości mniejszej niż 40 cm, konieczne jest stosowanie rur osłonowych na głębiej położonej rurze



1 . Zasuwa gwintowana dn 25nr kat. 4000 ze skrzynkąuliczną i obudową - Hawle
2 . Opaska do nawiercania Haku nr kat. 5250 Dn 40/1" - Hawle

Nazwa obiektu:	Budowa parku rekreacyjnego z placem zabaw - aktualizacja
Nazwa zadania inwestycyjnego:	Budowa parku rekreacyjnego z placem zabaw oraz rewitalizacja zabytkowego XIX wiecznego parku w Mąkolnie
Adres obiektu:	Mąkolno, gm. Sompolno
Nazwa rysunku:	**Przyłącze wodociągowe**

	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawn.	Podpis	Data 03-2013	
Projektant:	*mgr inż. Andrzej Kulesa*	Instalacyjna WKP/0271/POOS/04		Skala	1:100
				Nr rys.	**11.**