


Konin, dnia 02.02.2012 r.

WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI  
I URZĄDZEŃ WODNYCH  
w Poznaniu  
Rejonowy Oddział w Koninie  
ul. Okólna 59, 62-510 Konin  
tel. centr. 063 2421075 fax 063 2432083



RO EUM 4600/2/1/2012

Przedsiębiorstwo Inżynierii  
Sanitarnej „MEKOR”  
ul. Chudoby 16  
62-200 Gniezno

W odpowiedzi na pismo nr 37/01/2012 z dnia 20.01.2012 r. dotyczącego rozbudowy oczyszczalni ścieków przy ul. Błankowej w Sompolnie Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie po przeanalizowaniu przedstawionych dokumentów informuje:

1. Oczyszczone ścieki będą odprowadzane poprzez istniejący wylot do śródlądowej wody płynącej pn. Kanał Sompolno.
2. Istniejący wylot do kanału zlokalizowany jest w 2 + 870 km, a nie w 5 + 300 km, w związku z tym w nowym operacie wodnoprawnym prosimy o zmianę km na "2+870"
3. Wykazanie, czy parametry techniczne Kanału Sompolno pozwolą na przyjęcie oczyszczonych ścieków w ilości 950 m<sup>3</sup>/dobę, i czy taka ilość oczyszczonych ścieków jest proporcjonalnie odpowiednia do przepływu nienaruszalnego Kanału Sompolno.
4. Zgodnie z operatem wodnoprawnym nr WO 6223-38/2005 z dnia 1.12.2005 Inwestor jest zobowiązany do uczestniczenia w kosztach utrzymania Kanału Sompolno stosownie do odnoszonych korzyści.

DYREKTOR  
*[Signature]*  
mgr inż. Maciej Jacalik

Otrzymują:

1. Inspektorat Słupca
2. A/a