



we- wentylator łazienkowy 50 m³/h; 230 V ca 25 W zblokowany z załączeniem oświetlenia danego pomieszczenia a wyłączany samoczynnie z opóźnieniem ca 20 min. po zgaszeniu.





Opis pomieszczeń


Nr pom.	Opis pomieszczenia	Powierzchnia [m²]
1	Wiatrołap	2,76
2	Sala	49,09
3	Szatnia	2,14
4	Komunikacja	4,45
5	WC dla niepełnospr.	3,72
6	WC	6,25
7	Zaplecze kuchenne	26,35
8	Magazyn	5,57
Razem:		100,33


LEGENDA:

- 

Oprawy oświetleniowe
- 

Wyłącznik 1-bieg, p/t; zwykły IP 20 lub ozn. z kropką szczelny IP 44
- 

Wyłącznik 2-bieg, p/t; zwykły IP 20
- 

Gniazdko wtyczkowe 230V; 16A z bolcem, podwójne: zwykłe IP 20
- 

Gniazdko wtyczkowe 230V; 16A z bolcem, szczelne (z pokrywką) IP 44

Nazwa zadania:	Roboty remontowo - budowlane w świetlicy wiejskiej			
Nazwa obiektu budowlanego:	Świetlica wiejska			
Adres obiektu budowlanego:	Zakrzewek, gmina Sompolno (działka nr 53/3) działka nr 41/2, 129)			
Nazwa rysunku:	Instalacje elektryczne			
	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawnień	Podpis	Data: 04.2014
Projektant:	inż. <i>Bogdan Wróblewski</i>	Instalac. - Inżynierina GT 8346/II/34/76		
			Skala	Nr rys.
			1:100	15