

RZZ.271.4.2016

Sompolno, dn. 20.05.2016 r.

Wszyscy Wykonawcy

Treść pytania i odpowiedź dotycząca Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest *budowa zalicznikowego oświetlenia drogowego w Sompolnie przy ulicy 11 Listopada oraz w miejscowościach: Lubstów, Grądy, Zofia, Koszary i Smolarnia na terenie gminy Sompolno*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Burmistrz Miasta Sompolno zamieszcza treść drugiego zapytania skierowanego przez Wykonawcę oraz udziela następującego wyjaśnienia:

Treść pytań

1. Na schemacie ideowym oświetlenia rys. IE-01 przyjęto oprawy o parametrach 24LEDS 55W, natomiast na mapie - plan rozmieszczenia oświetlenia rys. IE-011 w legendzie przyjęto oprawy oświetleniowe o parametrach 32LEDS 71W.
Pytanie: o jakich parametrach oprawy należy zamontować?
2. Proszę o sprecyzowanie ilości materiałów.
 - a) w załączonym przedmiarze dla miejscowości Smolarnia przyjęto montaż 6 kompletów opraw z wysięgnikami, natomiast z dokumentacji wynika, że jest ich 15 kompletów.
 - b) przedmiar robót na ulicy 11 listopada odnosi się do 22 kompletnych słupów zasilanych z ZKP - 1. W projekcie przewidziane jest też zasilanie 17 kompletnych słupów z ZKP - 2, dla których nie został załączony przedmiar.

Treść odpowiedzi

- Ad.1. Należy zamontować oprawy o parametrach min. 32LEDS 71W.
- Ad.2.a Należy przyjąć ilości określone projektem budowlanym – rys. IE-05 i przedmiarem robót, tj. montaż 6 kompletów opraw z wysięgnikami na istniejących słupach w miejscowości Smolarnia.
- Ad.2.b Niniejszy przetarg obejmuje część projektu budowy oświetlenia w Sompolnie przy ulicy 11 Listopada., tj. zgodnie z przedmiarem 22 komplety słupów zasilanych z ZKP – 1 i taką ilość należy przyjąć do obliczenia ceny ofertowej.

Z poważaniem

BURMISTRZ MIASTA
Roman Bednarek