
G-4
pN99.25
Pg99.05
Gp/Pg96.75
1:100
1:500
Studnia bet. d=1200, B45, właz żel. kl. D400 Begu
Proj. odgałęzienie do działki nr 65, Rz.d.=97.55
Studnia bet. d=1200, B45, właz żel. kl. D400 Begu
Studnia bet. d=1200, B45, właz żel. kl. D400 Begu
Proj. odgałęzienie do działki nr 68/2, Rz.d.=97.27
Istn. wod. wiejski
Studnia bet. d=1200, B45, właz żel. kl. D400 Begu

OZNACZENIE PROFILU: S1
POZIOM PORÓWNAWCZY 86.00 m n.p.m.

	S1		S2		S3		S4
RZĘDNA TERENU ISTN.	99.20		99.10		99.05		99.90
RZĘDNA DNA KANAŁU	97.50		97.36		97.22		96.96
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.70		1.74		1.83		2.94
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.5%						
ŚREDNICA, MATERIAŁ							
ODLEGŁOŚCI	0.00		28.60		55.30		108.90
	0	28.60		26.70		53.60	1
	S1		S2		S3		S4


Istn. kabel telek.
Studnia bet. d=1200, B45, właz żel. kl. D400 Begu
Proj. odgałęzienie do działki nr 79, Rz.d.=98.15
Studnia bet. d=1200, B45, właz żel. kl. D400 Begu
Proj. odgałęzienie do działki nr 80/1, Rz.d.=98.55
Istn. kabel NN
Studnia bet. d=1200, B45, właz żel. kl. D400 Begu
Proj. odgałęzienie do działki nr 83, Rz.d.=98.80
Studnia bet. d=1200, B45, właz żel. kl. D400 Begu
100.15
96.83
3.32
100.55
96.64
3.91
100.80
96.46
4.34
100.23
96.21
4.02
d
134.50
171.50
207.60
257.60
25.60
37.00
36.10
2
50.00
S5
S6
S7
S8


pobocze drogi powiatowej nr 3201 P
działka nr 66
Rura ochronna stalowa
d=406,4x8,8 mm L=6,0 m
Rura ochronna stalowa
d=406,4x8,8 mm L=6,0 m
Studnia bet. d=1200, B45, właz żel. kl. D400 Begu
Proj. odgałęzienie do działki nr 81, Rz.d.=97.19
Istn. kabel telek.
Studnia bet. d=1200, B45, właz żel. kl. D400 Begu
Proj. odgałęzienie do działki nr 84 i 112, Rz.d.=97.26
Studnia bet. d=1200, B45, właz żel. kl. D400 Begu
Proj. odgałęzienie do działki nr 113/1, Rz.d.=97.08
Studnia bet. d=1200, B45, właz żel. kl. D400 Begu
Istn. wod. wiejski ø150
99.69
95.95
3.74
99.26
95.73
3.53
99.08
95.52
3.56
98.74
95.27
3.47
=200 mm PVC–u, kl. S L=603.60m
53.00
3
310.60
43.50
354.10
42.50
396.60
4
50.10
446.70
S9
S10
S11
S12


działka nr 106
G–5
nN 98.90
Gp+Ż 98.60
Pg//Gp//Ps 97.20
Ps 96.10
95.60
Ps+KO//Ps(g)
Gp+Ż+KO 94.90
Gp+KO 93.20
Rura przeciskowa
stalowa d=406,4x8,8 mm L=8,0 m
Istn. przyłącze wod.
Studnia bet. d=1200, B45, właz żel. kl. D400 Begu
Proj. odgałęzienie do działki nr 110/1, Rz.d.=96.64
Istn. kabel telek.
Studnia bet. d=1200, B45, właz żel. kl. D400 Begu
Proj. odgałęzienie do działki nr 115, Rz.d.=97.10
Istn. przyłącze wod. ø25
Studnia bet. d=1200, B45, właz żel. kl. D400 Begu
Proj. włączenie kanału d=315 mm PVC–u od studni S16, Rz.d.
Droga asfaltowa
Droga powiatowa nr 3201 P
Przepompownia ścieków P2 wg rys. szczegółowego, Rz.d.=93.51
98.84
95.01
3.83
99.10
94.73
4.37
99.30
94.48
4.82
99.20
94.41
4.79
603.60m
21.50m
0.35%
d=315
mm
PVC–u, kl. S
498.10
554.60
603.60
625.10
51.40
56.50
49.00
21.50
5
6
S13
S14
S15
PS2

PW "STERN" Pracownia Projektowa 62-800 Kalisz ul. Botaniczna 10 tel. 601 413 741		
Nazwa obiektu	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mąkolno-Sycewo-Sompolno, umożliwiająca wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Mąkolnie	
Inwestor	Gmina Sompolno, ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno	
Faza	Projekt budowlany	
Przedmiot	**PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ S1-PS2**	Podpis
Projektant	inż. Stefan Nawrotkiewicz upr. UAN.7342-186/94 upr. w spec. instalacyjno-inżynieryjnej	
Sprawdziła	mgr inż. Wanda Badura upr. UAN.7342-111/94 upr. w spec. instalacyjno-inżynieryjnej	
Asystent projektanta	mgr inż. Grzegorz Nawrotkiewicz	
Skala 1:500/100	Data II. 2016r.	Nr rys. 6