


Zwór oddechowy  $\varnothing$  50 wyprowadzony minimum 2.5 m ponad poziom terenu.



<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA</b> <b>RAFAŁ CZMIELEWSKI</b> Sompolinek 9A 62-610 Sompolno	Obiekt :	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sompolnie 62-610 Sompolno, ul. Piotrowska 8	Data:	06/2018	Nr rys : <b>8.</b>
	Temat :	Instalacja technologiczna kotłowni olejowej.	Skala:		
<b>ECO - HVAC</b> Arkadiusz Chatłas 61 - 501 Poznań, ul. Dolna Wilda 88D/57 tel: +48 501 561 195; e-mail: biuro@eco-hvac.com.pl	Tytuł :	Schemat instalacji paliwowej.			
	Projektował :	mgr inż. Arkadiusz Chatłas	nr upr. UAN - 7342/5/96		
	Sprawdził :	mgr inż. Wojciech Lisek	nr upr. 7131-32/1/PW/2000		