

Wszyscy Wykonawcy**Treści zapytań oraz odpowiedzi dotyczące zapisów Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianami zapisów SIWZ**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **przebudowa ulicy Warszawskiej w Sompolnie oraz drogi gminnej w Sompolinku**.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Burmistrz Miasta Sompolno przekazuje treść pytań skierowanych przez Wykonawców oraz udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi.

Treść pytań

1. W załączonej SST parametry geosiatki do asfaltu zawierają parametry 4 różnych rodzajów geosiatek. Czy zamawiający zezwala na zastosowanie geosiatki szklanej o wytrz. 100/100kN/m w powłoce polimeroasfaltowej? Tylko geosiatki szklane posiadają nominal o wytrzymałości 100/100kN/m.
2. Zgodnie z wytycznymi Instytutu Badawczego Dróg i Mostów maksymalny okres gwarancyjny na oznakowanie poziome cienkowarstwowe powinien wynosić maksymalnie 12 miesięcy, natomiast dla oznakowania grubowarstwowego maksymalnie 36 miesięcy. Nawiązując do maksymalnej 72-miesięcznej gwarancji obowiązującej dla niniejszego kontraktu prosimy o weryfikację i ewentualne sprecyzowanie okresu gwarancyjnego dla oznakowania poziomego.
3. W specyfikacji 07.01.01 ujęto wykonanie oznakowania przejścia dla pieszych P-10 w kolorze biało-czerwonym w technologii grubowarstwowej, natomiast w przedmiarze jest zapis o malowaniu cienkowarstwowym. Prosimy o wyjaśnienie.
4. Prosimy o wskazanie w dokumentacji technicznej bądź uzupełnienie specyfikacji technicznej na wskazaną w SIWZ, projekcie oraz przedmiarach masę asfaltową SMA8, z której ma zostać wykonana warstwa ścieralna.
5. Prosimy o określenie wymogów KR dla warstwy wyrównawczej/ wiążącej AC16W.
6. Pytanie dotyczy § 12 pkt 1 lit. a), lit. b), lit. c), lit. d), lit. e), lit. f) oraz lit. h) projektu umowy. Wykonawca zwraca się z prośbą o obniżenie poziomu kar określonych w § 12 pkt 1 lit. a), lit. b), lit. c), lit. d), lit. e), lit. f) oraz lit. h) projektu umowy:
 - lit. a) oraz lit. b) – obniżenie limitu kar do 10% wartości przedmiotu umowy.
 - lit. c) oraz lit. h) - obniżenie kary do 0,2%.
 - lit. d), lit. e) oraz lit. f) - obniżenie kary do 0,1%.

W opinii Wykonawcy przyjęty poziom kar jest zbyt wysoki. W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że kara umowna co do istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15).

7. Pytanie dotyczy projektu umowy. Wykonawca prosi o wyjaśnienie na jakich warunkach odbywać się będzie zatwierdzenie (akceptacja) i zapłata za ewentualne roboty dodatkowe/zamienne?

Treść odpowiedzi

- Ad.1. Prawidłowo zastosowana geosiatka do asfaltu to geosiatka szklana w powłoce polimeroasfaltowej o wytrzymałości 100/100kN/m.
- Ad.2. Zamawiający weryfikuje okres gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe, zgodnie z wytycznymi Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Dlatego też wymagany minimalny okres gwarancji na roboty budowlane wynoszący 36 miesięcy oraz maksymalnie punktowany w ramach drugiego kryterium oceny ofert okres 72 miesięcy, nie obejmuje oznakowania poziomego cienkowarstwowego, na które okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Niniejsza modyfikacja prowadzi **do zmiany zapisów SIWZ** w rozdziale II. Opis Przedmiotu Zamówienia, w pkt 14, który po modyfikacji brzmi: „Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia **wynosi 36 miesięcy** od dnia odebrania przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego odbioru robót, z wyłączeniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego, na które ustala się 12 miesięcy gwarancji. **Zaoferowany dłuższy okres gwarancji będzie punktowany w ramach kryterium oceny ofert (okres gwarancji podlegający punktacji od 37 do 72 miesięcy, a maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 40).** Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania w okresie gwarancji ujawnionych wad wykonanych robót budowlanych oraz wymiany zamontowanych materiałów, instalacji i urządzeń, w których stwierdzono wady”.
- Opisywana zmiana prowadzi do **zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w pkt II.9)- Informacje dodatkowe**, co niezwłocznie Zamawiający uczyni zamieszczając ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Z uwagi na fakt, że zmiana dotyczy okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, Zamawiający, zgodnie z art. 12a. ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych przedłuży termin składania ofert w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.
- Ad.3. W zakresie przedmiotu zamówienia należy wykonać malowanie cienkowarstwowe, zgodnie z przedmiarem. Malowanie grubowarstwowe dotyczyło ulicy Kaliskiej, co było przedmiotem wcześniej wykonanego etapu projektu.
- Ad.4. Warstwa ścieralna z masy asfaltowej SMA8 winna być wykonana zgodnie z WT-2 z 2014 r. dot. wytwarzania mieszanek mineralno – asfaltowych.
- Ad.5. Wymagania dla warstwy wyrównawczej i wiążącej jak dla ruchu KR3.
- Ad.6. Zamawiający przystaje na obniżenie limitu kar określonych w projekcie umowy,
w § 12 pkt 1 lit. a) i b) do 10 % wynagrodzenia umownego brutto, natomiast nie wyraża zgody na zmniejszenie pozostałych kar, o które wnioskuje Wykonawca.
- Dlatego też § 12 pkt 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną liczoną od wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust.2 w wysokości:
a) 0,2 % za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% tegoż wynagrodzenia, za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z § 4,

- b) 0,2 % za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczenia terminu do usunięcia wad, jednak nie więcej niż 10% wartości przedmiotu umowy,
- c) 0,5 % za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
- d) 0,3 % za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany;
- e) 0,3 % za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;
- f) 0,3 % za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty;
- g) 0,05 % za opóźnienie w złożeniu wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 6 pkt 1);
- h) 0,5 % za niedotrzymanie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umów o pracę, zgodnie z zapisem w § 6 pkt 1) niniejszej umowy, za każdy stwierdzony przypadek.

Ad.7. Ewentualne niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy roboty

dodatkowe/ zamiennie muszą zostać określone przed ich wykonaniem, stosownym dokumentem, np. protokołem konieczności, zaakceptowanym przez wszystkich uczestników procesu budowlanego i zatwierdzonym przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. Protokół stanowić będzie podstawę do sporządzenia aneksu do umowy, pod warunkiem zwiększenia lub zmniejszenia zakresu zamówienia, co pociąga za sobą zmianę wartości umowy w granicach wyznaczonych art. 144 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Konieczne roboty dodatkowe, nie objęte projektem i STWiOR, rozliczone zostaną sprawdzonym przez inspektora nadzoru kosztorysem robót dodatkowych, wg poziomu cen kosztorysu ofertowego dla robót podstawowych lub odpowiednio wg cen znajdujących się w informatorze SECOCENBUD, w kwartale poprzedzającym modyfikację umowy.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Sompolno

/-/ Roman Bednarek