

RZZ.271.15.2015

Sompolno, dn. 26.11.2015 r.

Wszyscy Wykonawcy

Treść pytań i odpowiedzi dotyczące Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest *budowa zalicznikowego oświetlenia drogowego w miejscowościach: Mąkolno, Wierzbie, Nowa Wieś oraz montaż 6 szt. latarni hybrydowych-solarnych na terenie gminy Sompolno*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Burmistrz Miasta Sompolno zamieszcza treść zapytań skierowanych przez Wykonawcę oraz udziela następujących wyjaśnień:

Treść pytań

1. W projektach lamp hybrydowych jest rozbieżność między projektowaną latarnią hybrydową a wymogami technicznymi dla tych latarni. W projektowanej latarni hybrydowej są opisane dwa panele fotowoltaiczne o mocy 130Wp oraz dwa akumulatory o pojemności 120Ah. W wymogach technicznych moc paneli wynosi minimum 2x 190Wp, a minimalna pojemność akumulatorów wynosi 2x 150 Ah. Który z tych opisów jest prawidłowy i odpowiada wymaganym parametrom lamp?
2. W przedmiarze robót dla miejscowości Mąkolno są wymienione 3 wysięgniki rurowe podwójne oraz tylko 3 oprawy oświetleniowe. Jaka jest prawidłowa ilość wysięgników oraz opraw w ww. przedmiarze? Prosimy o weryfikację ilości opraw i wysięgników w pozostałych lokalizacjach tzn. Nowa Wieś i Wierzbie.

Treść odpowiedzi

- Ad.1. Należy przyjąć lepsze rozwiązanie pod względem niezawodności i skuteczności działania całego układu. W projekcie podano przykładowe typowe rozwiązanie - bez wskazania na producenta. Za podstawę należy przyjąć „Wymogi Techniczne dla tych latarni”. Dwa panele x 190Wp oraz dwa akumulatory x 150 Ah odpowiadają wymaganym parametrom lamp.
- Ad.2. W przedmiarze robót dla miejscowości Mąkolno należy przyjąć po dwie oprawy na wysięgnik rurowy podwójny, wobec czego w poz. 8 przedmiaru winno być: *Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgnikach LED -drogowy aluminium IP65 - 30w - 6 szt.* W pozostałych miejscowościach ilości wysięgników i opraw są prawidłowe.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA
Joanna Kuźniewska
Z-ca Burmistrza